



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Смоленской области

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОПОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГАГАРИНСКОГО, НОВОДУГИНСКОГО И СЫЧЕВСКОГО РАЙОНОВ  
215010, Смоленская область, г. Гагарин, пр-д Первомайский, д. 1а, тел: (48135) 2-51-01,  
факс: (48135) 2-51-01

Единый «телефон доверия»: (4812) 34-99-99

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный надзор в области пожарной безопасности

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 30 » июля 20 21 г. № 3/1/2

Должностным лицом (должностными лицами): заместителем начальника отдела

(должность, фамилия, инициалы должностного лица,

надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского  
и Сычевского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Смоленской области – заместителем главного  
государственного инспектора Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов  
по пожарному надзору капитаном внутренней службы Раджабовой М.М.; старшим  
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского,  
Новодугинского и Сычевского районов управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области –  
государственным инспектором Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов  
по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Зарочинцевым А.А.

уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: не привлекались.

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 21.07.2021 № 3

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Смоленская область, Новодугинский район, с. Тесово, ул. Школьная, д. 6

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено \_\_\_\_\_ плановое \_\_\_\_\_ контрольное (надзорное) мероприятие  
(плановое/внеплановое)

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Тесовский детский сад»

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

ОГРН 1026700884198, ИНН 6711002366

В ходе проведения выездной плановой проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

| № п/п | Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Срок устранения выявленного нарушения | Отметка о выполнении (указывается только выполненное) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                     | 5                                                     |
| 1.    | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, в зданиях и сооружениях выполнены проводом не способным сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону | ГОСТ 31565-2012; п.2. ст. 82 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ. «Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.» | 01.03.2022                            |                                                       |

Должностное(ые) лицо(а) органа,  
осуществляющего федеральный  
государственный надзор:

Заместитель начальника ОНД и ПР  
Гагаринского, Новодугинского и Сычевского  
районов УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Смоленской области -  
заместитель главного государственного  
инспектора Гагаринского, Новодугинского  
и Сычевского районов по пожарному надзору  
капитан внутренней службы

(подпись)



Гаджабова М.М.

(фамилия, инициалы)

Старший инспектор ОНД и ПР Гагаринского,  
Новодугинского и Сычевского районов  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Смоленской области – государственным  
инспектором Гагаринского, Новодугинского  
и Сычевского районов по пожарному надзору  
лейтенант внутренней службы

(подпись)



Зарочинцев А.А.

(фамилия, инициалы)

Специалист: -

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт: -

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил  
представитель контролируемого лица:

Заведующий МКДОУ «Тесовский детский сад»

(подпись)

Романова Т.В.

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа,  
осуществляющего федеральный  
государственный надзор, об отказе  
контролируемого лица в ознакомлении  
и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)