

# ООО «СЦ «Ваша безопасность»

ИНН 6722023569 КПП 672201001, 215111, Смоленская область, г.Вязьма, ул.Кашена, д.9, оф.2. E-mail: mail@scvb.ru сайт: scvb.ru Тел. (48131) 2-56-96, 2-68-09. Лицензия МЧС России № 67-Б/00041 от 15 мая 2015г.

АКТ 1 Дата 18.08.2021

Заказчик МКДОУ "Тесовский Детский Сад"  
 Наименование объекта Здание МКДОУ "Тесовский Детский Сад"  
 Адрес объекта Новодугинский район, село Тесово, Школьная улица, дом 6  
 Номер и дата договора 284-ТО/21 от 01 января 2021г. Шифр системы ПС

☒ Текущий ремонт (восстановление работоспособности системы)  
 Описание неисправности:

☐ Выполнение работ по техническому обслуживанию

Перечень выполненных работ ☒ Выполнено ☐ Не проводилось

- ☒ 1. Визуальный осмотр компонентов системы
- ☐ 2. Очищение от пыли приборов системы
- ☐ 3. Очищение дымовых камер извещателей в количестве \_\_\_\_\_ шт.  
номера ШС:
- ☐ 4. Контроль рабочих напряжений. Остаточная ёмкость АКБ:  
1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_

- ☒ 5. Проведена замена кабельной линии. Установлен кабель
- ☒ 6. КПКнг (А) - FRLS LTx 1x2x0,5, сертификат С-РУ.АД64.В.00558
- ☐ 7.

- ☒ 8. Контроль работоспособности системы
- ☐ 9. Контроль прохождения сигнала \_\_\_\_\_ на пульт ЦУКС г.Смоленск.  
Сигнал получен пультом \_\_\_\_\_
- ☐ 10. Контроль прохождения сигнала на пульт МОБВ. Сигнал получен пультом \_\_\_\_\_

☒ При выполнении работ израсходованы следующие материалы и оборудование\*:

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| 1 | кабель КПКнг(А) FRLS LTx | 4 |
| 2 | 1x2x0,5 - 80м            | 5 |
| 3 | Призма 200 - 1 шт        | 6 |

\*Замененное оборудование и израсходованные материалы подлежат оплате согласно условиям договора  
 Система ПС сдана Заказчику в исправном состоянии в дальнейшую эксплуатацию в автоматическом режиме

Работу сдал:  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 должность \_\_\_\_\_

Работу принял:

Представитель заказчика \_\_\_\_\_  
 должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпись  
 \_\_\_\_\_ расшифровка подписи  
 \_\_\_\_\_ подпись  
 \_\_\_\_\_ расшифровка подписи